



УНИВЕРЗИТЕТ  
У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ  
ФАКУЛТЕТ

UNIVERZITET  
U BEOGRADU

MAŠINSKI  
FAKULTET

UNIVERSITY OF  
BELGRADE  
FACULTY OF  
MECHANICAL ENGINEERING

Laboratorija za  
procesnu tehniku  
Tel: 011-3302360  
Fax: 011-3370364  
Email: sgenic@mas.bg.ac.rs

17.09.2014.  
Beograd

TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS  
Šejkina 54b, 11160 Beograd

**POTVRDA O KONTROLI KVALITETA PROIZVODA**  
**BR. 07.15-21/2014**

Podnosilac zahteva: TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS, Šejkina 54b, 11160 Beograd

Naziv: Uređaj za održavanje pritiska u postrojenjima centralnog grejanja – diktir sistem

Proizvođač: TOPEKO HVAC & FIRESTOP SYSTEMS, Šejkina 54b, 11160 Beograd

Tip: TOPEKS EKSPANZIONI SISTEMI M-xxx(kW) / x(bar)

Datum ispitivanja: 17.09.2014.

Lokacija ispitivanja: Stambeno-poslovni objekat Gundulićev venac br.6, Beograd  
Toplotna podstanica sistema daljinskog grejanja sektora  
TO Dunav u sastavu JKP Beogradske elektrane

Uslovi ispitivanja: Definisani u SRPS EN 12828:2013 – Identičan sa EN 12828:2012

Stručni nalaz: Na osnovu pregleda tehničke dokumentacije o karakteristikama i primeni navedenog uređaja (specifikacija, tehnički katalozi, sertifikati, itd.) i ispitivanja funkcionalnih karakteristika zaključuje se da su navedeni uređaji po kvalitetu usaglašeni sa domaćim standardima i tehničkom regulativom.

Rok važenja potvrde: do 31.12.2020.

Šef Laboratorije za procesnu tehniku

Prodikan za naučno-istraživačku delatnost

Prof. dr. Brislav Genić, dipl. inž. maš.

Prof. dr. Vojkan Lučanin, dipl. inž. maš.



*Genić*