



УНСТУТУТ УМС АД
БЕОГРАД



ATC
01-058

АКРЕДИТОВАНА
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

KOPIJA IZVEŠTAJA TOPEKO DOO

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT- 5937/18-OPŽ

Predmet ispitivanja:	Otpornost prema požaru uzoraka prodora kablova, cevi i elektro – mašinskih instalacija i građevinskih spojnica i dilatacija zaštićenih PP sistemima Fischer.
Naručilac:	FISCHER AUSTRIA GmbH Wiener Strasse 95 A2105 TRAIKIRCHEN AUSTRIA
Zahtev/Ponuda/Ugovor:	Ponuda broj 41-7851 od 18.06.2018.
Sadržaj:	Izveštaj sadrži 11 (jedanaest) strana, Prilog uz Izveštaj 7 (sedam) strana.
Izveštaj odobrio:	Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara Rukovodilac u laboratoriji Dragiša Ivanišević, dipl.inž.maš.

Beograd, 23. jul 2018. godine



ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834-1 (2015)

**OTPORNOST PREMA POŽARU UZORAKA PRODORA KABLOVA,
CEVI I ELEKTRO – MAŠINSKIH INSTALACIJA I GRAĐEVINSKIH
SPOJNICA I DILATACIJA, ZAŠTIĆENIH PP SISTEMIMA FISCHER:**

- protivpožarni premaz Fischer FFB-ES
- grafitna ispuna Fischer FiEM
- grafitna traka Fischer FiPW-E
- akrilna ispuna Fischer FIAM
- protivpožarni premaz Fischer RFS
- blokovi od pene Fischer FBB-EN
- ekspandirajuća pena Fischer FBS-EN
- ekspandirajuća obujmica Fischer FFC 2/250

proizvodnje: FISCHER Werke GmbH - Nemačka

iznosi 120 min (2,0 h).

Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Izloženi rezultati, kao i ocena, odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 23. jul 2018. godine

Izveštaj uradio/la:

Danijel Čatić, dipl.inž.geol.

Rukovodilac ispitivanja:

Dragiša Ivanišević, dipl.maš.inž.