



ИНСТИТУТ ИМС АД  
БЕОГРАД



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd  
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala  
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
www.institutims.rs

**- IZDAJE SE NA UVID -**

Topeko d.o.o.

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

GFT- 6821/20-OPŽ

**Predmet ispitivanja:**

Otpornost prema požaru uzorka procepa između PP klapne i zida zaštićenog sistemom za zaštitu od požara TOPEKO d.o.o.

**Naručilac:**

TOPEKO d.o.o,  
Šajkina 54b,  
11160 Beograd, Srbija

**Zahtev/Ponuda/Ugovor:**

Ponuda broj 41-5989 od 29.05.2020.

**Sadržaj:**

Izveštaj sadrži 8 (osam) strana,  
Prilog uz Izveštaj sadrži 1 (jednu) stranu.

**Izveštaj odobrio:**


Laboratorija za toplotnu tehniku  
i zaštitu od požara  
Rukovodilac u laboratoriji

Dragisa Ivanisević, dipl. inž. maš.

Beograd, 23. Jun 2020. godine

**- IZDAJE SE NA UVID -**

Topeko d.o.o.



ИНСТИТУТ ИМС АД  
БЕОГРАД

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd  
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala  
Laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu od požara  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782  
www.institutims.rs

**- IZDAJE SE NA UVID -**

Topeko d.o.o.

### 3. NALAZ

Na osnovu rezultata ispitivanja izvršenog u ispitnoj peći sa standardnim razvojem požara SRPS ISO 834-1 (2015)

**OTPORNOST PREMA POŽARU UZORKA PROCEPA IZMEĐU PP KLAJNE I ZIDA ZAŠTIĆENOG SISTEMOM ZA ZAŠTITU OD POŽARA TOPEKO D.O.O, NA BAZI PROIZVODA:**

- protivpožarni premaz FPC
- protivpožarna ispuna od ploča kamene vune, gustine 120 kg/m<sup>3</sup>
- protivpožarni premaz FIAM

proizvodnje: Fischer

iznosi 120 min (2,0 h).

#### Napomene:

- 1) Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
- 2) Kopija ovog izveštaja nije zvaničan dokument.
- 3) Ovaj izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.
- 4) Izloženi rezultati, kao i ocena, odnose se isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom.

Beograd, 23. jun 2020. godine

Izveštaj radio/la:

Daniel Čatić, dipl. inž. geol.

Rukovodilac ispitivanja:

  
Dragisa Ivanišević, dipl. mas. inž.

**- IZDAJE SE NA UVID -**

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Topeko 082.020-OPŽ